



Jeśli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający należy umieścić w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5mm, do głębokości 0,5m w ziemię, i do wysokości 2,0m nad ziemię.

	Centrum Szkoleniowo –rehabilitacyjne		
Temat	z Domem Mieszkalnym im. Bożeny Piotrowicz w Zgierzu		
Adres	Zgierz ul. Chełmska 42/42A		
	RZUT DACHU – INST. ODGROMOWA		
Tytuł	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób		
Inwestor	z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Zgierzu		
Projektant	mgr inż. Jacek Szymański		Upr. nr 69/93/WŁ
Data	05.2023r.		Nr rys. 6